Учетный № ПМ 63250041000117040435 от 27.01.2025г Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, https://www.63.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 05/87.1 от 21.03.2025г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Большаковой Натальей Владимировной должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)
При проведении профилактического визита в отношении: государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», ИНН: 6319040425, 443016, г. Самара, ул. Нагорная д.15
указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.04.2026г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	**Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований**	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			

1	п.2.4.3. В учебном классе №41 стол ученический с повреждениями и дефектами, часть стульев выполнено из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; - в учебном классе № 37 мебель для детей инвалидов не приспособлена к особенностям их психического развития и индивидуальным возможностям (на 4 парты 4 стула, один стул не ученический, стулья и парты без учета регулировки);	Обеспечить учебные кабинеты полным комплектом мебели с учетом роста учащихся, особенностей их психического развития и индивидуальных возможностей, без повреждений на поверхности столов и стульев в указанных помещениях	Предоставить фотоматериалы
2	- п.2.4.6.1., 2.4.6.2. При отсутствии цеха вторичной обработки овощей в варочном цехе не оборудована моечная ванна для вторичной обработки овощей	В варочном цехе оборудовать моечную ванну для вторичной обработки овощей	Предоставить фотоматериалы
3	- п.2.4.11. Туалетные и душевые комнаты не оборудованы с учетом доступности для инвалидов	Оборудовать туалетные и душевые комнаты с учетом доступности для инвалидов	Предоставить фотоматериалы
4	-п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.2. п.2.5.3. Внутренняя отделка помещений (стены, потолки и полы) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: -в коридоре на 1 этажа, нарушена целостность отделки стены; - в коридоре 2 этажа блок мальчиков 14, 21, 13 групп, блок групп 22, 23, 24 на полу отсутствует часть плиточного покрытия; - нарушена целостность линолеума на полу в помещении поста медицинской сестры №1; - в санитарной комнате группы №17-18, 1-4, 22-24, душевой групп 22-24 нарушена целостность плитки на стенах; - в игровой №17 нарушено потолочного покрытия; - в санитарной комнате групповой №5,6,7 нарушена целостность напольной плитки; - в туалете групп 14, 21, 13 нарушена целостность отделки стены с окном, осыпается штукатурка, следы протеканий, нарушена целостность отделки вертикального стояка вентиляционной системы; - в учебном классе №41, на потолке следы протечки, нарушена целостность отделки стены, отпадает штукатурка, нарушено гигиеническое покрытие деревянного пола, часть пола покрыто линолеумом - в игровые группы №14 нарушена целостность оконных откосов, часть стен с повреждением; - в игровой комнате группы №21 нарушена целостность отделки потолочного покрытия (осыпается краска), часть стены под подоконником; -в спальной комнате группы №21, нарушено целостность отделки потолочного покрытия, напольное покрытие (линолеум) с дефектами покрытия; - на 2 этаже в туалетной комнате для мальчиков на стене и потолке видимые следы протечки; - в спальной комнате группы №20/2 на потолке	Восстановить целостность внутренней отделки помещений (стены, потолки и полы) в соответствии с требованиями, устранить дефекты и повреждения, следы протекания в указанных помещениях	Предоставить фотоматериалы

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 2, д. 10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
13	- п.1.5. У сотрудников, осуществляющих приготовление и раздачу пищи отсутствуют данные о прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 1 раз в год, имеется отметка о прохождении 1 раз в 2 года	Сотрудникам, осуществляющим приготовление и раздачу пищи своевременно проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию не реже 1 раза в год,	Представить документы, подтверждающие прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
14	- п.2.4.9. В некоторых групповых помещениях нарушено гигиеническое покрытие мебели, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, например, в раздевалке группы №3, обивка мебели (лавка из кожзаменителя) с видимыми дефектами; в санитарной комнате группы №3, 4 шкафы для уборочного инвентаря с дефектами покрытия (полки с разбухшими краями), в раздевалке группы № 4 нарушена целостность обивки дивана (потрескавшийся кожзаменитель), в раздаточной группы №5 нижний шкаф для хранения инвентаря и ветоши для уборки столов с дефектами покрытия (разбухшие края)	Устранить дефекты гигиенического покрытия мебели, с целью проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Представить фотоматериалы
15	- п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.2. п.2.5.3. Внутренняя отделка помещений (стены, потолки и полы) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в раздаточные группы №2 нарушена целостность отделки стены, - в раздевалке группы №1 нарушена целостность отделки стены, линолеум с дефектами, - в игровой группы № 1 нарушена целостность отделки стены, - в моечные группы № 1 потолочное покрытие (армстронг) с видимыми следам протечки	Восстановить целостность внутренней отделки (стен, потолков и полов) в соответствии с требованиями, устранить дефекты и повреждения, следы протекания в указанных помещениях.	Представить фотоматериалы
16	- п.2.11.5. Не представили данные о химической чистки или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей один раз в год	Представить данные о проведении химической чистки или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей один раз в год	Представить документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», законного представителя ГБУ СО «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» директора Тимофееву Елену Николаевну

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

	видимые следы протечки; - в учебном классе № 26 отсутствует часть откосов у двери		
5	п. 2.11.4. В санитарных узлах отсутствует отдельный кран для технических целей	Оборудовать во всех санитарных узлах отдельный кран для технических целей	Предоставить фотоматериалы
6	- п.3.1.7. Отсутствует стеллаж для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки в туалете групп 18,19,20, туалете групп 12,17 (хранятся в шкафу для уборочного инвентаря)	Оборудовать стеллажи для хранения индивидуальных горшков и сливы для их обработки в указанных помещениях	представить фотоматериал
7	- п. 3.7.3. Раздевальное помещение групп 18, 19, 20 не оборудовано шкафами для раздельного хранения верхней одежды, обуви, личных вещей (платье, костюмы и пр.)	Раздевальное помещение групп 18, 19, 20 оборудовать достаточным количеством шкафов для раздельного хранения верхней одежды, обуви, личных вещей	представить фотоматериал
СамПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»			
8	- п.2.16. Нарушена целостность внутренняя отделка производственных помещений пищеблока, а именно: - склад №2, на стене имеются следы поражения грибком, на полу не закреплен линолеум - склад №3, на стене трещины, осыпается штукатурка, - лестничный спуск к складским помещениям - на стенах видимые следы протечки; - в мясо – рыбном цехе на полу сколы плиточного покрытия, - в овощном цехе на стене нарушена целостность плитки; - нарушено гигиенического покрытия дверей производственных помещений пищеблока (деревянные двери не окрашены, лаковое покрытия стерлось)	Восстановить целостность внутренней отделки на пищеблоке (стен, полов, дверей) в соответствии с требованиями, устранить дефекты и повреждения, следы протекания в указанных помещениях.	Представить фотоматериал
Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»			
9	- в зоне мытья столовой посуды не установлены моечные ванны в количестве 2-х для кружек, стаканов и столовых приборов	Дополнительно установить в зоне мытья столовой посуды, моечные ванны в количестве 2-х секций для кружек, стаканов и столовых приборов	Представить фотоматериал
10	- цех первичной обработки овощей не оборудован раковиной для мытья рук	Оборудовать цех первичной обработки овощей раковиной для мытья рук	Представить фотоматериал
11	-холодный цех не оборудован моечной ванной для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов	оборудовать холодный цех моечной ванной для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов	Представить фотоматериал
Технический регламент Таможенного «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)			
12	- п. 5 части 5 статьи 5 двери производственных помещений пищеблока не гладкие, выполнены из абсорбирующих материалов (не окрашенное дерево)	Обеспечить гигиенического покрытия дверей, выполнить из не абсорбирующих материалов с целью проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Представить фотоматериал

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-05-79 **в срок до 01.04.2026г.**

- **E-mail: childarc@fsnsamara.ru;**
- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков Большакова Наталья Владимировна _____

(должность лица, составившего предписание ,фамилияи инициалы) (подпись)

Предписание для исполнения получил

директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»,

директор Тимофеева Елена Николаевна _____

(должность лица, составившего предписание, фамилияи инициалы) (подпись)

Копия предписания направлена в адрес depart@socio.samragion.ru Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).